



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 26 mai 2025

COPE D'AIX- VILLEMAUR- PALIS

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE AIX-VILLEMAUR-PALIS
Mairie
10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

Prélèvement	Type	Code	Nom	
		00109343		
Unité de gestion		0073	COPE D'AIX- VILLEMAUR- PALIS	
Installation	UDI	000225	VILLEMAUR SUR VANNE-PALIS RESEAU	Prélevé le : lundi 14 avril 2025 à 08h57
Point de surveillance	P	0000000454	VILLEMAUR SUR VANNE RESEAU	par : GILDAS CHATEIGNER
Localisation exacte			ROBINET EXTERIEUR MAIRIE	Type visite : DDIS
Commune			AIX-VILLEMAUR-PALIS	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00109343)

Eau non conforme aux limites de qualité réglementaire fixées à 0,1 µg/L pour au moins un pesticide ou un métabolite de pesticide pertinent. Cependant, la valeur sanitaire propre à chaque molécule n'a pas été dépassée. L'eau peut donc être consommée par tous. Dans une telle situation, le responsable de la distribution d'eau doit : informer la population et engager un programme visant à améliorer la situation. Un contrôle renforcé est en place pour vérifier l'évolution de ces paramètres.

P/la directrice de la délégation territoriale de l'Aube,

L'ingénieure du génie sanitaire

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00109446

Référence laboratoire : 25M032083-001

		Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES							
	Benzidine	<0,005	µg/L				
	benzotriazole	<0,02	µg/L				
	Ethyluree	<0,02	µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE							
	1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		0.10		
	1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		0.10		
	1-(4-isopropylphenyl)-urée	<0,005	µg/L		0.10		
	Aldicarbe sulfoné	<0,005	µg/L		0.10		
	Aldicarbe sulfoxyde	<0,005	µg/L		0.10		
	Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,10	µg/L		0.10		
	Chlorothalonil métabolite SYN507900	<0,10	µg/L		0.10		
	Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		0.10		
	Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		0.10		
	Diclofop méthyl	<0,02	µg/L		0.10		
	Diméthachlore OXA	<0,005	µg/L		0.10		
	Ethylenethiouree	<0,03	µg/L		0.10		
	Fipronil sulfide	<1,00	µg/L		0.10		
	Fluazifop	<0,02	µg/L		0.10		
	Flufénacet OXA	<0,005	µg/L		0.10		
	Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L		0.10		
	Imazaméthabenz-méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
	Metalaxyl CGA 108906	<0,10	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00109446

Référence laboratoire : 25M032083-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE					
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,10 µg/L		0.10		
Métolachlore métabolite CGA 368208	<0,10 µg/L		0.10		
Métolachlore métabolite CGA 37735	<0,10 µg/L		0.10		
Métolachlore métabolite CGA 50267	<0,10 µg/L		0.10		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,01 µg/L		0.10		
Pendiméthaline (M455H001)	<0,10 µg/L		0.10		
Propachlore ESA	<0,005 µg/L		0.10		
Propachlore OXA	<0,02 µg/L		0.10		
Prothioconazole-Desthio	<0,10 µg/L		0.10		
SAA Acétochlore	<0,01 µg/L		0.10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS	(* Valeur de vigilance définie en l'absence de limite ou référence de qualité)				
CGA 354742	<0,005 µg/L				* 0.9
CGA 369873	0,077 µg/L				* 0.9
Chlorothalonil R471811	0,13 µg/L				* 0.9
Diméthénamide ESA	<0,005 µg/L				* 0.9
Diméthénamide OXA	<0,005 µg/L				* 0.9
ESA acetochlore	<0,02 µg/L				* 0.9
ESA alachlore	<0,02 µg/L				* 0.9
ESA metazachlore	0,06 µg/L				* 0.9
ESA metolachlore	<0,01 µg/L				* 0.9
Metolachlor NOA 413173	<0,02 µg/L				* 0.9
OXA acetochlore	<0,02 µg/L				* 0.9
OXA metazachlore	<0,01 µg/L				* 0.9
OXA metolachlore	<0,005 µg/L				* 0.9
MÉTABOLITES PERTINENTS					
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005 µg/L		0.10		
Atrazine-2-hydroxy	0,013 µg/L		0.10		
Atrazine-déisopropyl	<0,005 µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl	0,034 µg/L		0.10		
Chloridazone desphényl	0,217 µg/L		0.10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,187 µg/L		0.10		
Chlorothalonil R417888	<0,10 µg/L		0.10		
Flufenacet ESA	<0,005 µg/L		0.10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,005 µg/L		0.10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,02 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00109446

Référence laboratoire : 25M032083-001

		Résultats		Limites de qualité		Références de qualité							
						inférieure		supérieure		inférieure		supérieure	
MÉTABOLITES PERTINENTS													
OXA alachlore		<0,01	µg/L					0.10					
Simazine hydroxy		<0,005	µg/L					0.10					
Terbuméton-déséthyl		<0,005	µg/L					0.10					
Terbuthylazin déséthyl		<0,005	µg/L					0.10					
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...													
Alachlore		<0,005	µg/L					0.10					
Amitraze		<0,02	µg/L					0.10					
Beflubutamide		<0,02	µg/L					0.10					
Benalaxyl-M		<0,10	µg/L					0.10					
Boscalid		<0,005	µg/L					0.10					
Carboxine		<0,005	µg/L					0.10					
Cyazofamide		<0,02	µg/L					0.10					
Cymoxanil		<0,02	µg/L					0.10					
Diméthénamide		<0,005	µg/L					0.10					
Dimethenamide-p		<0,10	µg/L					0.10					
Fenhexamid		<0,005	µg/L					0.10					
Fluopicolide		<0,02	µg/L					0.10					
Furalaxyl		<0,02	µg/L					0.10					
Isoxaben		<0,005	µg/L					0.10					
Méfénoxam		<0,10	µg/L					0.10					
Méfluidide		<0,005	µg/L					0.10					
Métazachlore		<0,005	µg/L					0.10					
Métolachlore		<0,005	µg/L					0.10					
Napropamide		<0,005	µg/L					0.10					
Oryzalin		<0,02	µg/L					0.10					
Pethoxamide		<0,02	µg/L					0.10					
Propachlore		<0,005	µg/L					0.10					
Propyzamide		<0,005	µg/L					0.10					
Pyroxsulame		<0,02	µg/L					0.10					
S-Métolachlore		<0,100	µg/L					0.10					
Tébutam		<0,005	µg/L					0.10					
Zoxamide		<0,005	µg/L					0.10					
PESTICIDES ARYLOXYACIDES													
Clodinafop-propargyl		<0,005	µg/L					0.10					
Fénoxaprop-éthyl		<0,02	µg/L					0.10					

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00109446

Référence laboratoire : 25M032083-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
Fluazifop butyl	<0,02 µg/L		0.10		
Haloxyfop	<0,02 µg/L		0.10		
Haloxyfop éthoxyéthyl	<0,01 µg/L		0.10		
Haloxyfop-méthyl (R)	<0,005 µg/L		0.10		
Quizalofop éthyle	<0,02 µg/L		0.10		
PESTICIDES CARBAMATES					
Aldicarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Asulame	<0,005 µg/L		0.10		
Benfuracarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Benomyl	<0,02 µg/L		0.10		
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005 µg/L		0.10		
Carbaryl	<0,005 µg/L		0.10		
Carbendazime	<0,005 µg/L		0.10		
Carbétamide	<0,005 µg/L		0.10		
Carbofuran	<0,005 µg/L		0.10		
Carbosulfan	<0,02 µg/L		0.10		
Chlorbufame	<0,02 µg/L		0.10		
Desmediphame	<0,10 µg/L		0.10		
Dimétilan	<0,005 µg/L		0.10		
EPTC	<0,05 µg/L		0.10		
Ethiophencarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Fenoxycarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Formétanate	<0,10 µg/L		0.10		
Furathiocarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Indoxacarbe	<0,01 µg/L		0.10		
Iprovalicarb	<0,02 µg/L		0.10		
Méthiocarb	<0,005 µg/L		0.10		
Méthomyl	<0,005 µg/L		0.10		
Oxamyl	<0,005 µg/L		0.10		
Phenmédiphame	<0,100 µg/L		0.10		
Promécarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Propamocarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Prophame	<0,005 µg/L		0.10		
Propoxur	<0,005 µg/L		0.10		
Prosulfocarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Pyrimicarbe	<0,005 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00109446

Référence laboratoire : 25M032083-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES CARBAMATES					
Thiodicarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Thiophanate méthyl	<0,02 µg/L		0.10		
Tiocarbazil	<0,02 µg/L		0.10		
PESTICIDES DIVERS					
Acétamiprid	<0,005 µg/L		0.10		
Acibenzolar s méthyl	<0,02 µg/L		0.10		
Bénalaxyl	<0,02 µg/L		0.10		
Benoxacor	<0,005 µg/L		0.10		
Brodifacoum	<0,02 µg/L		0.10		
Bromacil	<0,005 µg/L		0.10		
Carfentrazone éthyle	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorantraniliprole	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorbromuron	<0,005 µg/L		0.10		
Chloridazone	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorure de choline	<0,100 µg/L		0.10		
Clethodime	<0,02 µg/L		0.10		
Clomazone	<0,005 µg/L		0.10		
Clopyralid	<0,100 µg/L		0.10		
Cloquintocet-mexyl	<0,02 µg/L		0.10		
Clothianidine	<0,01 µg/L		0.10		
Coumafène	<0,005 µg/L		0.10		
Coumatétralyl	<0,005 µg/L		0.10		
Cycloxydime	<0,005 µg/L		0.10		
Cyprodinil	<0,005 µg/L		0.10		
Daminozide	<1,00 µg/L		0.10		
Dazomet	<0,100 µg/L		0.10		
Difenacoum	<0,02 µg/L		0.10		
Difethialone	<0,10 µg/L		0.10		
Diméfuron	<0,005 µg/L		0.10		
Diméthomorphe	<0,005 µg/L		0.10		
Ethofumésate	<0,005 µg/L		0.10		
Fénamidone	<0,005 µg/L		0.10		
Fenpropidin	<0,005 µg/L		0.10		
Fenpropimorphe	<0,02 µg/L		0.10		
Fipronil	<0,02 µg/L		0.10		
Flonicamide	<0,005 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00109446

Référence laboratoire : 25M032083-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Fluazifop-P-butyl	<0,02 µg/L		0.10		
Fluquinconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Fluridone	<0,005 µg/L		0.10		
Fluroxypir-meptyl	<0,02 µg/L		0.10		
Flurprimidol	<0,005 µg/L		0.10		
Flurtamone	<0,005 µg/L		0.10		
Flutolanil	<0,005 µg/L		0.10		
Fluxapyroxad	<0,02 µg/L		0.10		
Fomesafen	<0,02 µg/L		0.10		
Hexythiazox	<0,02 µg/L		0.10		
Hydrazide maleïque	<1,00 µg/L		0.10		
Imazalile	<0,005 µg/L		0.10		
Imazamox	<0,005 µg/L		0.10		
Imazapyr	<0,03 µg/L		0.10		
Imazaquine	<0,005 µg/L		0.10		
Imidaclopride	<0,005 µg/L		0.10		
Iprodione	<0,05 µg/L		0.10		
Isoxadifen-éthyle	<0,05 µg/L		0.10		
Isoxaflutole	<0,005 µg/L		0.10		
Lenacile	<0,005 µg/L		0.10		
Métalaxyle	<0,005 µg/L		0.10		
Métaldéhyde	<0,02 µg/L		0.10		
Methoxyfenoside	<0,02 µg/L		0.10		
Métosulam	<0,005 µg/L		0.10		
Metrafenone	<0,02 µg/L		0.10		
Naptalame	<0,005 µg/L		0.10		
Norflurazon	<0,005 µg/L		0.10		
Ofurace	<0,02 µg/L		0.10		
Oxadixyl	<0,005 µg/L		0.10		
Paclobutrazole	<0,005 µg/L		0.10		
Pencycuron	<0,02 µg/L		0.10		
Pendiméthaline	<0,005 µg/L		0.10		
Piclorame	<0,05 µg/L		0.10		
Picolinafen	<0,100 µg/L		0.10		
Pinoxaden	<0,005 µg/L		0.10		
Prochloraze	<0,02 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00109446

Référence laboratoire : 25M032083-001

		Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS							
Procymidone	<0,01 µg/L		0.10				
Propanil	<0,005 µg/L		0.10				
Proquinazid	<0,02 µg/L		0.10				
Pymétrozine	<0,005 µg/L		0.10				
Pyraflufen éthyl	<0,100 µg/L		0.10				
Pyridate	<0,02 µg/L		0.10				
Pyrifénox	<0,005 µg/L		0.10				
Pyriméthanil	<0,005 µg/L		0.10				
Quinmerac	<0,005 µg/L		0.10				
Quinoclamine	<0,02 µg/L		0.10				
Quinoxyfen	<0,02 µg/L		0.10				
Quizalofop-p-éthyl	<0,02 µg/L		0.10				
Roténone	<0,02 µg/L		0.10				
Silthiofam	<0,02 µg/L		0.10				
Spinosad	<0,100 µg/L		0.10				
Spiroxamine	<0,005 µg/L		0.10				
Tétraconazole	<0,005 µg/L		0.10				
Thiabendazole	<0,005 µg/L		0.10				
Thiaclopride	<0,005 µg/L		0.10				
Thiamethoxam	<0,005 µg/L		0.10				
Total des pesticides analysés	0,451 µg/L		0.50				
Tricyclazole	<0,02 µg/L		0.10				
Triforine	<0,100 µg/L		0.10				
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS							
Imazaméthabenz	<0,005 µg/L		0.10				
PESTICIDES ORGANOCHLORES							
Dimétachlore	<0,005 µg/L		0.10				
Oxadiazon	<0,005 µg/L		0.10				
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES							
Acéphate	<0,02 µg/L		0.10				
Azamétiphos	<0,005 µg/L		0.10				
Chlorfenvinphos	<0,02 µg/L		0.10				
Déméton	<0,02 µg/L		0.10				
Demeton S méthyl	<0,100 µg/L		0.10				
Deméton S méthyl sulfoné	<0,005 µg/L		0.10				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00109446

Référence laboratoire : 25M032083-001

		Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES							
Dichlorvos	<0,005 µg/L			0.10			
Diméthoate	<0,005 µg/L			0.10			
Fenthion	<0,005 µg/L			0.10			
Fosthiazate	<0,02 µg/L			0.10			
Isofenvos	<0,005 µg/L			0.10			
Méthamidophos	<0,02 µg/L			0.10			
Monocrotophos	<0,02 µg/L			0.10			
Ométhoate	<0,02 µg/L			0.10			
Oxydéméton méthyl	<0,005 µg/L			0.10			
Phosalone	<0,005 µg/L			0.10			
Phosphamidon	<0,005 µg/L			0.10			
Phoxime	<0,005 µg/L			0.10			
Profénofos	<0,02 µg/L			0.10			
Pyrazophos	<0,005 µg/L			0.10			
Vamidothion	<0,005 µg/L			0.10			
PESTICIDES PYRETHRINOIDES							
Fluvalinate-tau	<0,1 µg/L			0.10			
PESTICIDES STROBILURINES							
Azoxystrobine	<0,005 µg/L			0.10			
Dimoxystrobine	<0,05 µg/L			0.10			
Fluoxastrobine	<0,02 µg/L			0.10			
Kresoxim-méthyle	<0,02 µg/L			0.10			
Picoxystrobine	<0,005 µg/L			0.10			
Pyraclostrobine	<0,02 µg/L			0.10			
Trifloxystrobine	<0,02 µg/L			0.10			
PESTICIDES SULFONYLUREES							
Amidosulfuron	<0,005 µg/L			0.10			
Flazasulfuron	<0,005 µg/L			0.10			
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,02 µg/L			0.10			
Foramsulfuron	<0,005 µg/L			0.10			
Mésosulfuron-méthyl	<0,005 µg/L			0.10			
Metsulfuron méthyl	<0,005 µg/L			0.10			
Nicosulfuron	<0,005 µg/L			0.10			
Prosulfuron	<0,005 µg/L			0.10			
Rimsulfuron	<0,02 µg/L			0.10			

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00109446

Référence laboratoire : 25M032083-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES SULFONYLUREES					
Sulfosulfuron	<0,005 µg/L		0.10		
Thifensulfuron méthyl	<0,005 µg/L		0.10		
Triasulfuron	<0,005 µg/L		0.10		
Tribenuron-méthyle	<0,02 µg/L		0.10		
Triflusaluron-methyl	<0,005 µg/L		0.10		
Tritosulfuron	<0,02 µg/L		0.10		
PESTICIDES TRIAZINES					
Améthryne	<0,005 µg/L		0.10		
Atrazine	<0,005 µg/L		0.10		
Cyanazine	<0,005 µg/L		0.10		
Cybutryne	<0,02 µg/L		0.10		
Cyromazine	<0,02 µg/L		0.10		
Desmétryne	<0,005 µg/L		0.10		
Flufenacet	<0,005 µg/L		0.10		
Hexazinone	<0,005 µg/L		0.10		
Métamitrone	<0,005 µg/L		0.10		
Métribuzine	<0,005 µg/L		0.10		
Prométhrine	<0,005 µg/L		0.10		
Prométon	<0,005 µg/L		0.10		
Propazine	<0,005 µg/L		0.10		
Sébutylazine	<0,005 µg/L		0.10		
Secbuméton	<0,005 µg/L		0.10		
Simazine	<0,005 µg/L		0.10		
Terbuméton	<0,005 µg/L		0.10		
Terbuthylazin	<0,005 µg/L		0.10		
Terbutryne	<0,005 µg/L		0.10		
Thidiazuron	<0,02 µg/L		0.10		
Triazoxide	<0,005 µg/L		0.10		
PESTICIDES TRIAZOLES					
Azaconazole	<0,02 µg/L		0.10		
Bitertanol	<0,005 µg/L		0.10		
Bromuconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Cyproconazol	<0,005 µg/L		0.10		
Difénoconazole	<0,02 µg/L		0.10		
Diniconazole	<0,005 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00109446

Référence laboratoire : 25M032083-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZOLES					
Epoxyconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Fenbuconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Florasulam	<0,005 µg/L		0.10		
Flusilazol	<0,005 µg/L		0.10		
Flutriafol	<0,005 µg/L		0.10		
Hexaconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Hymexazol	<0,50 µg/L		0.10		
Metconazol	<0,005 µg/L		0.10		
Myclobutanil	<0,005 µg/L		0.10		
Penconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Propiconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Prothioconazole	<1,00 µg/L		0.10		
Tébuconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Thiencarbazone-methyl	<0,02 µg/L		0.10		
Triadiméfon	<0,02 µg/L		0.10		
Triadimenol	<0,02 µg/L		0.10		
Triazamate	<0,02 µg/L		0.10		
Triticonazole	<0,005 µg/L		0.10		
PESTICIDES TRICETONES					
Mésotrione	<0,02 µg/L		0.10		
Sulcotrione	<0,005 µg/L		0.10		
Tembotrione	<0,02 µg/L		0.10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
Buturon	<0,005 µg/L		0.10		
Chloroxuron	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorsulfuron	<0,005 µg/L		0.10		
Chlortoluron	<0,005 µg/L		0.10		
Cycluron	<0,005 µg/L		0.10		
Diuron	<0,005 µg/L		0.10		
Ethidimuron	<0,005 µg/L		0.10		
Fénuron	<0,005 µg/L		0.10		
Flufénoxuron	<0,02 µg/L		0.10		
Fluométuron	<0,02 µg/L		0.10		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005 µg/L		0.10		
Isoproturon	<0,005 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX

Code SISE de l'analyse : 00109446

Référence laboratoire : 25M032083-001

		Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Linuron	<0,005 µg/L			0.10		
Métabenzthiazuron	<0,02 µg/L			0.10		
Métoxuron	<0,005 µg/L			0.10		
Monolinuron	<0,005 µg/L			0.10		
Monuron	<0,005 µg/L			0.10		
Néburon	<0,02 µg/L			0.10		
Siduron	<0,02 µg/L			0.10		
Thébutiuron	<0,005 µg/L			0.10		
Thiazfluron	<0,005 µg/L			0.10		
Trinéxapac-éthyl	<0,005 µg/L			0.10		