Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 5 octobre 2026

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE AIX-VILLEMAUR-PALIS

Mairie

10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

COPE D'AIX- VILLEMAUR- PALIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral


	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116340	
Unité de gestion		0073	COPE D'AIX- VILLEMAUR- PALIS
Installation	UDI RESEAU	001959	AIX EN OTHE RESEAU LA BOUILLANT
Point de surveillance	P	0000002138	RESEAU HAMEAU LA BOUILLANT
Localisation exacte	CUISINE 5 RUE DE BOEUR		
Commune			AIX-VILLEMAUR-PALIS

Prélevé le : mercredi 23 septembre 2026 à 09h
par : GILDAS CHATEIGNER
Type visite : AU

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116340)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX Code SISE de l'analyse : 00116438 Référence laboratoire : 26M084045-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		0.10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		0.10		
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		0.10		
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		0.10		
Ethylenethiouree	<0,03	µg/L		0.10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,01	µg/L		0.10		
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		0.10		
Atrazine-2-hydroxy	0,009	µg/L		0.10		
Atrazine-déisopropyl	0,007	µg/L		0.10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,05	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl	0,099	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	0,096	µg/L		0.10		
Chloridazone desphényl	<0,02	µg/L		0.10		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,02	µg/L		0.10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,005	µg/L		0.10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,02	µg/L		0.10		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		0.10		
Terbuméton-désethyl	<0,005	µg/L		0.10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX | Code SISE de l'analyse : 00116438 | Référence laboratoire : 26M084045-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Alachlore	<0,005	µg/L		0.10		
Boscalid	<0,005	µg/L		0.10		
Cyazofamide	<0,02	µg/L		0.10		
Cymoxanil	<0,02	µg/L		0.10		
Diméthénamide	<0,005	µg/L		0.10		
Fenhexamid	<0,005	µg/L		0.10		
Fluopicolide	<0,02	µg/L		0.10		
Isoxaben	<0,005	µg/L		0.10		
Métazachlore	<0,005	µg/L		0.10		
Métolachlore	<0,005	µg/L		0.10		
Napropamide	<0,005	µg/L		0.10		
Oryzalin	<0,02	µg/L		0.10		
Pethoxamide	<0,02	µg/L		0.10		
Propyzamide	<0,005	µg/L		0.10		
Pyroxsulame	<0,02	µg/L		0.10		
S-Métolachlore	<0,100	µg/L		0.10		
Tébutam	<0,005	µg/L		0.10		
Zoxamide	<0,005	µg/L		0.10		
PESTICIDES CARBAMATES						
Carbendazime	<0,005	µg/L		0.10		
Carbétamide	<0,005	µg/L		0.10		
Propamocarbe	<0,017	µg/L		0.10		
Propamocarbe hydrochloride	<0,02	µg/L		0.10		
Prosulfocarbe	<0,02	µg/L		0.10		
Pyrimicarbe	<0,005	µg/L		0.10		
PESTICIDES DIVERS						
Acétamiprid	<0,005	µg/L		0.10		
Bromacil	<0,005	µg/L		0.10		
Chlorantraniliprole	<0,005	µg/L		0.10		
Chloridazone	<0,005	µg/L		0.10		
Clethodime	<0,02	µg/L		0.10		
Clomazone	<0,005	µg/L		0.10		
Clopyralid	<0,100	µg/L		0.10		
Cycloxydime	<0,005	µg/L		0.10		
Cyprodinil	<0,005	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX | Code SISE de l'analyse : 00116438 | Référence laboratoire : 26M084045-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS						
Daminozide	<1,00	µg/L		0.10		
Diméthomorphe	<0,005	µg/L		0.10		
Ethofumésate	<0,005	µg/L		0.10		
Fenpropidin	<0,005	µg/L		0.10		
Fenpropimorphe	<0,02	µg/L		0.10		
Fipronil	<0,02	µg/L		0.10		
Flonicamide	<0,005	µg/L		0.10		
Flutolanil	<0,005	µg/L		0.10		
Fluxapyroxad	<0,02	µg/L		0.10		
Hydrazide maleïque	<1,00	µg/L		0.10		
Imazamox	<0,005	µg/L		0.10		
Imidaclopride	<0,005	µg/L		0.10		
Isoxaflutole	<0,005	µg/L		0.10		
Lenacile	<0,005	µg/L		0.10		
Métalaxyle	<0,005	µg/L		0.10		
Métaldéhyde	<0,02	µg/L		0.10		
Metrafenone	<0,02	µg/L		0.10		
Norflurazon	<0,005	µg/L		0.10		
Oxadixyl	<0,005	µg/L		0.10		
Paclobutrazole	<0,005	µg/L		0.10		
Pendiméthaline	<0,005	µg/L		0.10		
Piclorame	<0,05	µg/L		0.10		
Pinoxaden	<0,005	µg/L		0.10		
Prochloraze	<0,02	µg/L		0.10		
Pyriméthanil	<0,005	µg/L		0.10		
Quinmerac	<0,005	µg/L		0.10		
Spiroxamine	<0,005	µg/L		0.10		
Tétraconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Thiabendazole	<0,005	µg/L		0.10		
Thiamethoxam	<0,005	µg/L		0.10		
Total des pesticides analysés	0,246	µg/L		0.50		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
Imazaméthabenz	<0,005	µg/L		0.10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Dimétachlore	<0,005	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX | Code SISE de l'analyse : 00116438 | Référence laboratoire : 26M084045-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Diméthoate	<0,005	µg/L		0.10		
Fosthiazate	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Fluvalinate-tau	<0,1	µg/L		0.10		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,005	µg/L		0.10		
Pyraclostrobine	<0,02	µg/L		0.10		
Trifloxystrobine	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Flazasulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Foramsulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
Metsulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
Nicosulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Prosulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Sulfosulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
Tribenuron-méthyle	<0,02	µg/L		0.10		
Triflusulfuron-methyl	<0,005	µg/L		0.10		
Tritosulfuron	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,005	µg/L		0.10		
Atrazine	0,035	µg/L		0.10		
Flufenacet	<0,005	µg/L		0.10		
Hexazinone	<0,005	µg/L		0.10		
Métamitrone	<0,005	µg/L		0.10		
Métribuzine	<0,005	µg/L		0.10		
Propazine	<0,005	µg/L		0.10		
Secbuméton	<0,005	µg/L		0.10		
Simazine	<0,005	µg/L		0.10		
Terbuméton	<0,005	µg/L		0.10		
Terbuthylazin	<0,005	µg/L		0.10		
Terbutryne	<0,005	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PYIX | Code SISE de l'analyse : 00116438 | Référence laboratoire : 26M084045-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZOLES						
Bromuconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Cyproconazol	<0,005	µg/L		0.10		
Difénoconazole	<0,02	µg/L		0.10		
Epoxyconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Florasulam	<0,005	µg/L		0.10		
Flusilazol	<0,005	µg/L		0.10		
Flutriafol	<0,005	µg/L		0.10		
Hymexazol	<0,50	µg/L		0.10		
Metconazol	<0,005	µg/L		0.10		
Propiconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Prothioconazole	<1,00	µg/L		0.10		
Tébuconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Thiencarbazone-methyl	<0,02	µg/L		0.10		
Triadiméfon	<0,02	µg/L		0.10		
Triadimenol	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,02	µg/L		0.10		
Sulcotrione	<0,005	µg/L		0.10		
Tembotrione	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Chlortoluron	<0,005	µg/L		0.10		
Diuron	<0,005	µg/L		0.10		
Ethidimuron	<0,005	µg/L		0.10		
Fénuron	<0,005	µg/L		0.10		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005	µg/L		0.10		
Isoproturon	<0,005	µg/L		0.10		
Monuron	<0,005	µg/L		0.10		
Thébuthiuron	<0,005	µg/L		0.10		
Trinéxapac-éthyl	<0,005	µg/L		0.10		